



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Владимирской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы (телефон доверия 39-99-99)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по городу Владимир и Суздальскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
(ул. Спасская, д. 5-а, г. Владимир, 600000)

ПРЕДПИСАНИЕ № 437/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
г.Владимира "Средняя общеобразовательная школа № 34"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, (физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владимир и Суздальскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области – главного государственного инспектора г. Владимира по пожарному надзору Дмитриева Романа Владимировича от «28» ноября 2019 года №437, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «04» декабря 2019 г. по «27» декабря 2019 г. проведена проверка старшим инспектором отделения НД по Фрунзенскому району г. Владимира Архиповым Сергеем Алексеевичем - МБОУ "СОШ №34" по адресу: г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 27; ул. Егорова, д. 11-б

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Владимира "Средняя общеобразовательная школа № 34" Семеновой Еленой Борисовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В помещениях МБОУ "СОШ №34" установлено по два дымовых пожарных извещателя. Аппаратура системы пожарной сигнализации при формировании команды на управление системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или управления инженерным оборудованием объекта, при срабатывании не менее чем от двух пожарных извещателей, не обеспечена нормативным количеством пожарных извещателей. Обеспечить в помещениях МБОУ "СОШ №34" норматив-	Основание: ст.ст. 1, 4, 5, 6, 91 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г.; п. 14.1, п. 14.3 СП 5.13130.2009; раздел 13, п. 13.1, п. 13.3 НПБ 88-2001.	01.12.20	