

	ным количеством пожарных извещателей.			
2.	Пожарные извещатели, расположенные в помещениях МБОУ "СОШ №34" на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов.  Расположить пожарные извещатели в помещениях МБОУ "СОШ №34" на расстоянии не менее 0,5 м от осветительных приборов.	Основание: ст.ст. 4,5,6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г.; п. 13.3.6 СП 5.13130.	01.12.20	
3.	Точечные пожарные извещатели установлены (прикреплены) на плитах подвесного потолка, не являющихся несущими строительными конструкциями.  Установить точечные пожарные извещатели на несущие строительные конструкции.	Основание: ст.ст. 4,5,6 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г.; раздел 13, п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования."; п. 14.3.4 СП 5.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".	01.12.20	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД  
по Фрунзенскому району г. Владимира  
лейтенант внутренней службы  
Архипов Сергей Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

  
(подпись)

М.Л.П.\*

«27» 12 20 19.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

директор МБОУ «СОШ №34»  
Семенова Елена Борисовна  
(должность, фамилия, инициалы)

по адресу: г. Владимир, ул. ...  
Семенова Е.Б.  
27.12.2019